

先日の質疑事項について回答いたします

Q1

指揮者会議時配布資料の「第20回全国女性消防操法大会質疑応答集」で、真空ポンプ排水受け皿としてのペットボトル設置については、認められているところですが、本県大会での取り扱いは如何ですか？

なお、前大会では設置が義務付けられていましたし、排水のことを考えると、次の出場隊に影響ないように設置した方が良いのではないかと思います。

統一した見解をお聞かせください。

A1

第20回全国女性消防操法大会実施上の統一確認事項にあるとおり、ポンプ真空オイルの廃油処理については出場隊が自ら必ず行って下さい。

Q2

4番員のポンプ圧力の件で、確認したいと思ひまして。

実施要領には0.35MPaを超えることがあってはならないとの記載に対し、質疑応答で、圧力計の針振れの中心が0.35であればよいのか・・・お見込のとおり・・・とありますが、どれくらいの針の振れ幅かはポンプ次第で違いがあり、事前訓練でもその中心を把握するのは無理があると思われるため、極力振れ幅があるにしろ、0.35を超えないように指導して頂きたいと思っておりますが、前回の審査においてはいかがであったのでしょうか。

A2

ポンプ圧力計の針の振れについては、審査上は質疑応答に記載のとおり振れの中心が基準となります。（放口を開けた時点から審査してください。ホースのねじれ等による一時的な圧力上昇は含みません。）わかりづらいかと思ひますがよろしくお願ひします。

前回の審査では特に取り決め事項等はありませんでした。